


# PROTEZIONE ANTINCENDIO PER I LIQUIDI COMBUSTIBILI IN VENDITA

## Negozi/locali di vendita senza impianti sprinkler

- In tutto il locale di vendita risp. nel locale espositivo, la quantità di liquidi facilmente combustibili (punto di fiamma  $<30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) è da limitare a 100 l al massimo.
- I fusti esposti devono essere infrangibili (per es. fusti verificati secondo ISO 2248:1985 norma UN) e possono essere sistemati a un'altezza massima dal pavimento di 1,2 m (altezza misurata dallo spigolo inferiore del fusto).

**Voi siete responsabili!**



## Negozi/locali di vendita con impianti sprinkler

- In tutto il locale di vendita risp. nel locale espositivo, la quantità di liquidi facilmente combustibili (punto di fiamma  $<30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) è da limitare a 450 l al massimo.
- Per ogni scaffale espositivo, la quantità massima di liquidi facilmente combustibili è da limitare a 100 l ed è da osservare una distanza di sicurezza dagli altri scaffali con sostanze pericolose di al minimo 2,5 m.
- I fusti esposti devono essere infrangibili (per es. fusti verificati secondo ISO 2248:1985 norma UN) e possono essere sistemati a un'altezza massima dal pavimento di 1,2 m (altezza misurata dallo spigolo inferiore del fusto).
- Non sottostanno a questa regolamentazione le bevande alcoliche con un contenuto alcolico inferiore al 50%, le quali vengono proposte in bottiglie o fusti di al massimo 10 l.

**Incendio – allarmare i pompieri!**



**118**